



M A R I N A

LAV

43° 29' 30" N 16° 32' 05" E

**GRAND MARINA LAV d.o.o.**

GRLJEVAČKA 2/A, 21312 PODSTRANA, HRVATSKA (CROATIA)

OIB: 22658489524; PDV ID: HR22658489524; MBS: 060231716

tel: +385 21 500 388; fax: +385 21 500 387

e-mail: [info@marinalav.hr](mailto:info@marinalav.hr)

[www.marinalav.hr](http://www.marinalav.hr)

Žiro račun u Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb

IBAN: HR6623600001102610889, SWIFT-BIC: ZBAHR2X

## UPUTE ZA PRIKLJUČAK NA OPSKRBU S OBALE

Ova marina osigurava izravni, uzemljeni priključak na opskrbu s obale.

### Općenito

- Ukoliko nemate na brodu postavljen izolacijski transformator za odvajanje električnog sustava na vašem brodu od opskrbe s obale, postoji povećani rizik galvanske korozije (elektrolize) koja može oštetiti vaš brod.
- Napon opskrbe u ovoj marini je 220 V, 50 Hz te 400 V, 50 Hz trofazno, koji se opskrbljuje iz utičnica.
- Moraju se poduzeti mjere za sprječavanje da priključni gipki kabel ili konektori (spojnici) padnu u vodu za vrijeme spajanja i odspajanja.
- Samo jedan priključni gipki kabel s broda smije se priključiti na utičnicu.
- Samo jedan brod smije se priključiti na jednu utičnicu.
- Priključni gipki kabel treba biti neoštećen i u jednom komadu bez spojeva, a konektori (pomične utičnice) trebaju biti u dobrom stanju.
- Vlaga, prašina i sol u priključnoj kutiji broda mogu tvoriti ozbiljnu pogibelj. Pregledati priključnu kutiju: očistiti je i posušiti, ako je potrebno, prije uticanja priključnog gipkog kabela iz opskrbe s obale marine.
- Opasan je svaki pokušaj popravka i preinake za neupućeno osoblje. Ukoliko se pojave teškoće, obavijestiti operatora marine.

### Pri dolasku

- Nakon privezivanja, isključiti sva trošila na brodu.
- Pregledati gipki kabel i njegove konektore (pomične utičnice) da se osigura da je neoštećen i u dobrom stanju.
- Priključiti gipki kabel prvo u priključnu kutiju na brodu, a zatim na opskrbu s obale.
- Osigurati da se kabel smjesti gdje neće biti oštećen i osigurati da on neće skriviti pogibelj (nesreću) za druge osobe.

### Prije odlaska

- Isključiti sva trošila na brodu.
- Odspojiti gipki kabel iz utičnice na obali, a zatim iz priključne kutije na brodu.
- Vratiti natrag poklopac priključne kutije na brodu radi sprječavanja prodora vode.
- Namotati priključni gipki kabel, osigurati da su konektori (pomične utičnice) čisti i suhi te pohraniti kabel na suho mjesto gdje se neće oštetiti.